



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-98, тел. доверия 8 (3952) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району
665458, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, 5, тел. 3-30-99, gpnus01@mail.ru

Предписание N 208/1/1 от 12.11.2018г.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**директору МБОУ «Белореченский лицей»
Таракановой Марине Игоревне**

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с 08 по 12 ноября 2018 г. проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Кутенёвым А.А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

МБОУ «Белореченский лицей» по адресу:

665479, Иркутская обл., Усольский район, р.п. Белореченский, 121

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директор МБОУ «Белореченский лицей» Тараканова Марина Игоревна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить выявленные в ходе проверки следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5
208/1/1- 1.	Склад категории В2 на первом этаже не отделен от раздевалки противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости не менее EI-45 с противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI-30.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Пр-ва РФ от 25.04.2012г. № 390 (далее ППР в РФ) пункт 23о. Часть 4 статьи 4 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. Пункт 5.6.4. СП 4.13130.2013.	01.08.2019	
208/1/1- 2.	В здании лицея размещено два огнетушителя ОП-4 (Требуется не менее трех ОП-4 на первом этаже и двух ОП-4 на втором этаже).	ППР в РФ пункт 468.	01.08.2019	
208/1/1- 3.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных эвакуационных лестниц.	ППР в РФ пункт 24.	01.08.2019	
208/1/1- 4.	Планы эвакуации на этажах не выполнены размером не менее 600х400	ГОСТ Р 12.2.143-2009 пункт 6.2.4.	01.08.2019	

Государственный инспектор по пожарному надзору

ММ.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское
и Усольского района по пожарному надзору

Кутенёв Артём Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » ноября 2018г.



Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ «Белореченский лицей»

Тараканова Марина Игоревна

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » ноября 2018г.


(подпись)

Государственный инспектор по пожарному надзору

